

# 屋根上点検項目（標準点検項目に含まれないオプション）

## ■ 屋根上標準点検項目（傾斜屋根向け）

対象機器	No	内容	方法
太陽電池モジュール (太陽電池パネル)	1	ガラス表面の破損・汚れ（落ち葉、鳥の糞）	目視
	2	フレーム（枠）の破損及び変形	目視
	3	固定不良（がたつき）	指触
	4	水平状態の確認、隙間	目視・指触
	5	モジュールと屋根材間の異物確認（鳥の巣や落ち葉の堆積）	目視
架台	6	固定不良（がたつき）	指触
	7	水平状態の確認、隙間	目視・指触
	8	腐食及び破損	目視・指触
	9	固定ボルト/ビスの緩みや脱落	目視・指触
	10	端部カバーの脱落、固定ビスの緩み	目視・指触
	11	金具等の防水状況（コーキング等）の確認	目視・指触
ケーブル	12	破損・被服異常	目視・指触
	13	ケーブルへの直接日光照射有無、支持固定状態	目視・指触
	14	ケーブル保護管の破損、支持固定状態、防水処置の有無及び劣化	目視・指触
	15	アース固定ビスの緩み・脱落	目視・指触
その他	16	アレイに影を発生させる障害物の有無（電柱、建築物等）	目視
	17	屋根材の割れ・ズレ確認	目視・指触

※上記項目ならびに関連する費用は、点検実施店とご相談願います。

※点検時には、安全確保に必要な足場の設置・撤去を必要とする場合があります。

その際には、点検実施店より別途ご提案させていただきます